



**Obec Radonice**  
Rada obce

---

**Zápis č. 2/2018 ze schůze Rady obce  
konané dne 15. 1. 2018 na obecním úřadě v Radonicích**

**Upozornění:** tento zápis ze schůze rady obce je uložen na obecním úřadě, zápis bez údajů, jejichž zveřejnění znemožňuje zákon, je vyvěšen na internetových stránkách obce.

Schůze byla zahájena v 18.00 hodin.

Přítomno: 4 členové

Omluveni: Ing. Zdeněk Růžička

Předsedající: Ing. Stanislav Němec, MBA

**Kontrola plnění usnesení:**

Žádné usnesení ke kontrole.

**Pořad jednání:**

2/1 Faktury

2/2 Základní škola

2/3 Cenová nabídka na přípravu, administraci a zastupování v zadávacím řízení na VZ „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“

**2/1 Faktury**

Rada obce projednala a schválila proplacení:

- a) faktury č. 170100008 za technické zabezpečení kulturní akce 22. 12. 2017 v RPA firmě Vladimír Malý, Praha ve výši 24.000,- Kč,
- b) faktury č. 0141088814 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 10-12/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Ďáblice ve výši 301.628,- Kč včetně DPH,
- c) faktury č. 2017196 za zpracování žádosti o dotaci na stavbu ZŠ Radonice (druhá část ceny) společnosti Grant Consulting a.s. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH,
- d) faktury č. 20180067 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o. ve výši 32.245,- Kč včetně DPH.

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

## **2/2 Základní škola**

- a) Rada obce bere na vědomí Zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“ (příloha č. 1).
- b) Probíhá výběrové řízení na zhotovitele dokončovacích prací.

## **2/3 Cenová nabídka na přípravu, administraci a zastupování v zadávacím řízení na VZ „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“**

Rada obce akceptuje cenovou nabídku společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. na administraci zadávacího řízení projektu „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ za cenu 60.000,- Kč bez DPH (příloha č. 2).

Hlasování:

Pro: 4      Proti: 0

**USNESENÍ č. 2/2018**  
z jednání Rady obce Radonice, konaného dne 15. 1. 2018

---

Rada obce Radonice přijímá toto usnesení:

**A. Bere na vědomí:**

**Bod 2/2 a)**

- Zápis č. 38 z kontrolního dne stavby „Základní škola Radonice – 1. etapa – provedení neodkladných prací“.

**Bod 2/2 b)**

- Informaci o probíhajícím výběrovém řízení na zhotovitele dokončovacích prací na stavbě základní školy.

**B. Schvaluje:**

**Bod 2/1 a)**

- proplacení faktury č. 170100008 za technické zabezpečení kulturní akce 22. 12. 2017 v RPA firmě Vladimír Malý, Praha ve výši 24.000,- Kč.

**Bod 2/1 b)**

- proplacení faktury č. 0141088814 za čtvrtletní paušál za svoz a odstranění odpadu v období 10-12/2017 společnosti FCC ČR, s.r.o. Praha – Dáblice ve výši 301.628,- Kč včetně DPH.

**Bod 2/1 c)**

- proplacení faktury č. 2017196 za zpracování žádosti o dotaci na stavbu ZŠ Radonice (druhá část ceny) společnosti Grant Consulting a.s. ve výši 60.500,- Kč včetně DPH.

**Bod 2/1 d)**

- proplacení faktury č. 20180067 za opravu vozidla obecní policie společnosti AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o. ve výši 32.245,- Kč včetně DPH.

**C. Akceptuje:**

**Bod 2/3**

- cenovou nabídku společnosti Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. na administraci zadávacího řízení projektu „Obytná zástavba Radonice p.p.č. 205/9 a Propojení vodovodu Vinořská“ za cenu 60.000,- Kč bez DPH.

.....  
Ing. Stanislav Němec, MBA  
starosta obce

**ZÁPIS z kontr. dne č. 38 konaného dne 10.1.2018 Přítomni:** viz samostatná prezenční listina

Stavba: „Základní škola Radonice - 1. etapa, provedení neodkladných prací“

V rámci kontrolního dne byly řešeny úkoly vyplývající z předchozích jednání a následně byly specifikovány nové úkoly.

U splněných úkolů bude poznámka

splněno-vypouští se

Nové úkoly budou číslvány dále v pokračující číselné řadě. Předávané informace budou číslvány rovněž v číselné řadě a budou označeny

informace

Dokončené části úkolů budou označeny

hnědý text

Úkoly budou označeny heslem nové úkoly a za textem bude označení, kdo úkol

zajišťuje

#### ÚKOLY Z 31. KONTROLNÍHO DNE 15.11.2017

10 Statik provedl prohlídku stavby. Projektant pošle zprávu od statika.

22.11.2017 zpráva poslána, nutno doplnit sváry ocelové podpory. Výpažnice pro krakorce jsou vytahovány.

12 V místnostech č. 111, 136 a 137 bude tl. instalačních přízdivek 200 mm z důvodu překrytí čistících kusů. Projektant uvede v novém VV.

14 Zhotovitel zapraví sondu ve věnci v kuchyni sanační hmotou na betonové konstrukce.

zhotovitel

informace

zhotovitel

#### ÚKOLY Z 32. KONTROLNÍHO DNE 22.11.2017

18 Upřesnění standardů pro část elektro: EZS Jablotron, interaktivní tabule AV Media, optický kabel připojuje firma ATALO (p. Špička 602 552 288).

informace

#### ÚKOLY Z 33. KONTROLNÍHO DNE 29.11.2017

24 Osvětlovací LED pásek bude osazen do rohu u převisu atiky, nuta bude zrušena.

informace

#### ÚKOLY Z 34. KONTROLNÍHO DNE 6.12.2017

27 Rozvaděče RT a R2P budou umístěny na stěnu v 212, přívod se obezdí. Ovládání termostatu pro vytápění střešních vpustí bude přemístěn do 212.

informace

28 Zhotovitel provede zákres všech prováděných venkovních vedení do dokumentace skutečného provedení.

zhotovitel

#### ÚKOLY Z 35. KONTROLNÍHO DNE 13.12.2017

29 V místnostech č. 119, 126, 116 budou přidány křížové/schodišťové přepínače. U rolet na výdej jídla a příjem nádobí bude přidáno osvětlení.

informace

30 Začištění prostupu požárního žebříku skrz atiku bude provedeno obdobně jako začištění atiky z čela pomocí oplechování.

informace

32 Zhotovitel doplní na stavbu hasicí přístroje, lešení na jihu nemá řádně zábradlí, lešení na severu není řádně přikotveno.

10.1.2018 hasicí přístroj doplněn, ostatní trvá.

zhotovitel

#### ÚKOLY Z 36. KONTROLNÍHO DNE 20.12.2017

33 Zhotovitel upozorňuje, že 3x dveře u schodiště jsou osazeny v různých výškách. Kde bude třeba, vynechá se v podlaze a překotví se.

3.1.2018 výškové nesrovnalosti jsou u 5 dveří, 3 dveře bude nutno překotvit. TDI zajistí u předchozího zhotovitele firmy Kaziko.

TDI

34 Pod atikou chybí vývody pro led pásky. Zhotovitel doplní před demontáží lešení.

10.1.2018 vývody doplněny.

splněno

#### NOVÉ ÚKOLY Z 38. KONTROLNÍHO DNE 10.1.2018

36 Zhotovitel doplní zařízení proti přehřátí vody v topném systému.

zhotovitel

37 Na schodišti budou doplněna další 2 svítidla pro osvětlení schodišťových ramen.

informace

38 Podlahové vpusti dokreslené do projektu kuchyně nebudou dodatečně prováděny do hotových potěrů s podlahovým topením.

informace

39 Uvnitř objektu školy platí pro stavbu zákaz kouření. Je třeba provést úklid staveniště a odvoz odpadu.

zhotovitel

Zapsal: Ing. Chmel – TDI 10.1.2018